

ПРОТОКОЛ № 642
об административном правонарушении

«29» мая 2017г.

г.Уфа
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Митусов Семен Александрович
(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
руководствуясь статьями 23.34, 28.1-28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что физическое лицо (гражданин(ка))

1. Фамилия, имя, отчество Батыршин Азат Рафаилович
2. Дата и место рождения 30.05.1988 г.р., пос.Мендим Гафурийского района Респ. Башкортостан
3. Гражданство РФ
4. Адрес места регистрации (жительства), телефон РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Пушкина, д. 71, т. 89373131005
5. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 44 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
6. Занимаемая должность директор
7. Заработная плата (иной заработок) 11000 руб.
8. Семейное положение женат количество иждивенцев один
9. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) паспорт 8007 № 475789 выдан отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Кировском районе г. Уфы 27.06.2008г.
10. ИНН не установлено
11. Каким языком владеет русским в услугах переводчика не нуждается
(нуждается, не нуждается)
12. Судимость нет
13. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, части и статья КоАП РФ, по которым привлекался(ась))

В период с 15 ч. 00 мин. «23» мая 2017 года по 16 ч. 00 мин. «29» мая 2017 года в ходе плановой проверки комплекса зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 44 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 171, являясь директором учреждения на основании распоряжения от 28.10.2016г. № 69-К, нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения (виды, названия помещений, зданий); вид проверки, в ходе которой выявлены нарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1. Отсутствует ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97*);
2. На дверях складских помещений и венткамер отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);
3. Заполнение ограждающих конструкций выхода в чердачное помещение (дверь) не соответствуют требованиям. При этом, конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах подлежат подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности в

форме обязательной сертификации (п. 7.20 СНиП 21-01-97*, пункт 3 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

4. Помещения книгохранилища и библиотеки с хранением книг на стеллажах в неограниченном количестве не выделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (деревянные двери) (п. 7.4 СНиП 21-01-97*, пункт 1 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

(подробно указывается существо нарушения или невыполнения требований нормативных документов, пункты и наименования нормативных актов и документов, требования которых нарушены)

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен(а).

Извещен(а), что мое административное дело будет рассмотрено "31" мая 2017 г. в "11" часов "00" минут в отделении ОНДиПР по г.Уфы, расположенном в здании ПЧ-2 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан», расположенного по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, каб. 3-04, и предупрежден(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие.

" 22 " 05 2017г.

(подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола: согласен

Подпись лица, составившего протокол

Копию протокола получил(а):

" 22 " 05 2017 г.

(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)



ПРОТОКОЛ № 643
об административном правонарушении

«29» мая 2017г.

г.Уфа

(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Митусов Семен Александрович
(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь статьями 23.34, 28.1-28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что физическое лицо (гражданин(ка))

1. Фамилия, имя, отчество Батыршин Азат Рафаилович
2. Дата и место рождения 30.05.1988 г.р., пос.Мендим Гафурийского района Респ. Башкортостан
3. Гражданство РФ
4. Адрес места регистрации (жительства), телефон РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Пушкина, д. 71, т. 89373131005
5. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 44 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
6. Занимаемая должность директор
7. Заработная плата (иной заработок) 11000 руб.
8. Семейное положение женат количество иждивенцев один
9. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) паспорт 8007 № 475789 выдан отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Кировском районе г. Уфы 27.06.2008г.
10. ИНН не установлено
11. Каким языком владеет русским в услугах переводчика не нуждается
(нуждается, не нуждается)
12. Судимость нет
13. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, части и статья КоАП РФ, по которым привлекался(ась))

В период с 15 ч. 00 мин. «23» мая 2017 года по 16 ч. 00 мин. «29» мая 2017 года в ходе плановой проверки комплекса зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 44 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 171, являясь директором учреждения на основании распоряжения от 28.10.2016г. № 69-К, нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения (виды, названия помещений, зданий); вид проверки, в ходе которой выявлены нарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1. Не проводится проверка испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (п. 6.1.* СНиП 2.04.01-85*, п. 55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);

(подробно указывается существо нарушения или невыполнения требований нормативных документов, пункты и наименования нормативных актов и документов, требования которых нарушены)

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по части 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен(а).

Извещен(а), что мое административное дело будет рассмотрено "31" мая 2017 г. в "11" часов "00" минут в отделении ОНДиПР по г.Уфы, расположенном в здании ПЧ-2 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан», расположенного по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, каб. 3-04, и предупрежден(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие.

" 29 " 05 2017г.


(подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола: согласен

Подпись лица, составившего протокол

Копию протокола получил(а):

" 29 " 05 2017 г.


(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)



ПРОТОКОЛ № 644
об административном правонарушении

«29» мая 2017г.

г.Уфа

(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Митусов Семен Александрович

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь статьями 23.34, 28.1-28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что физическое лицо (гражданин(ка))

1. Фамилия, имя, отчество Батыршин Азат Рафаилович
2. Дата и место рождения 30.05.1988 г.р., пос.Мендим Гафурийского района Респ. Башкортостан
3. Гражданство РФ
4. Адрес места регистрации (жительства), телефон РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Пушкина, д. 71, т. 89373131005
5. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 44 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
6. Занимаемая должность директор
7. Заработная плата (иной заработок) 11000 руб.
8. Семейное положение женат количество иждивенцев один
9. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) паспорт 8007 № 475789 выдан отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Кировском районе г. Уфы 27.06.2008г.
10. ИНН не установлено
11. Каким языком владеет русским в услугах переводчика не нуждается
(нуждается, не нуждается)
12. Судимость нет
13. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, части и статья КоАП РФ, по которым привлекался(ась))

В период с 15 ч. 00 мин. «23» мая 2017 года по 16 ч. 00 мин. «29» мая 2017 года в ходе плановой проверки комплекса зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 44 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 171, являясь директором учреждения на основании распоряжения от 28.10.2016г. № 69-К, нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения (виды, названия помещений, зданий); вид проверки, в ходе которой выявлены нарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1. В поэтажных коридорах 1,2,3,4 этажей здания на путях эвакуации для отделки пола используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, Таблица № 28 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации» Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
2. В помещении инвентаря (спортзал), каб. № 31, спортивных залах, помещении зам. директора по АХЧ (цоколь) отсутствуют дымовые пожарные извещатели (п. А.4 Приложение А СП 5.13130.2009);

3. Во всех помещениях, кроме поэтажных коридоров установлены тепловые пожарные извещатели вместо дымовых (неисправны) (пункт А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03);

4. Высота эвакуационного выхода № 4 в свету менее 1,9 м (п. 6.16 СНиП 21-01-97*);

5. Отсутствует предусмотренная по проекту дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки (новый корпус) (пп. д. п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);

6. В лестничной клетке нового корпуса на высоте менее 2,2 м от уровня пола установлены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен (п. 6.32* СНиП 21-01-97*);

7. Из обеденного зала столовой, при размещении более 50 человек, отсутствует второй эвакуационный выход (п. 6.12* СНиП 21-01-97*);

(подробно указывается существо нарушения или невыполнения требований нормативных документов, пункты и наименования нормативных актов и документов, требования которых нарушены)

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по части 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен(а).

Извещен(а), что мое административное дело будет рассмотрено “31” мая 2017 г. в “11” часов “00” минут в отделении ОНДиПР по г.Уфы, расположенном в здании ПЧ-2 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан», расположенного по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, каб. 3-04, и предупрежден(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие.

“ 29 ” 05 2017г.

(подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола: согласен

Подпись лица, составившего протокол

Копию протокола получил(а):

“ 29 ” 05 2017 г.

(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644
по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО ИАП)

“29” мая 2017г.

г.Уфа
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Митусов Семён Александрович, в соответствии со ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев в служебном помещении отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Ленина, д. 97, материалы дел об административных правонарушениях от 29.05.2017 г. №№ 642, 643, 644

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,
место рассмотрения дел об административных правонарушениях)

установил, что физическое лицо (должностное лицо):

1. Фамилия, имя, отчество Батыршин Азат Рафаилович
2. Дата и место рождения 30.05.1988 г.р., пос.Мендим Гафурийского района Респ. Башкортостан
3. Гражданство РФ
4. Адрес места регистрации (жительства), телефон РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Пушкина, д. 71, т. 89373131005
5. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 44 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
6. Занимаемая должность директор
7. Заработная плата (иной заработок) 11000 руб.
8. Семейное положение женат количество иждивенцев один
9. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) паспорт 8007 № 475789 выдан отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Кировском районе г. Уфы 27.06.2008г.
10. ИНН не установлено
11. Каким языком владеет русским в услугах переводчика не нуждается
(нуждается, не нуждается)
12. Судимость нет
13. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, части и статья КоАП РФ, по которым привлекался(ась))

В период с 15 ч. 00 мин. «23» мая 2017 года по 16 ч. 00 мин. «29» мая 2017 года в ходе плановой проверки комплекса зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 44 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 171, являясь директором учреждения на основании распоряжения от 28.10.2016г. № 69-К, нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения (виды, названия помещений, зданий); вид проверки, в ходе которой выявлены нарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1. Отсутствует ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97*);
2. На дверях складских помещений и венткамер отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);
3. Заполнение ограждающих конструкций выхода в чердачное помещение (дверь) не соответствуют требованиям. При этом, конструкции заполнения проемов в противопожарных

преградах подлежат подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности и обязательной сертификации (п. 7.20 СНиП 21-01-97*, пункт 3 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

4. Помещения книгохранилища и библиотеки с хранением книг на стеллажах в неограниченном количестве не выделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (деревянные двери) (п. 7.4 СНиП 21-01-97*, пункт 1 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

(подробно указывается существо нарушения или невыполнения требований нормативных документов, пункты и наименования нормативных актов и документов, требования которых нарушены)

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

5. Не проводится проверка испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (п. 6.1.* СНиП 2.04.01-85*, п. 55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);

(подробно указывается существо нарушения или невыполнения требований нормативных документов, пункты и наименования нормативных актов и документов, требования которых нарушены)

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по части 3 статьи 20.4 КоАП РФ

6. В поэтажных коридорах 1,2,3,4 этажей здания на путях эвакуации для отделки пола используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, Таблица № 28 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации» Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

7. В помещении инвентаря (спортзал), каб. № 31, спортивных залах, помещении зам. директора по АХЧ (цоколь) отсутствуют дымовые пожарные извещатели (п. А.4 Приложение А СП 5.13130.2009);

8. Во всех помещениях, кроме поэтажных коридоров установлены тепловые пожарные извещатели вместо дымовых (неисправны) (пункт А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03);

9. Высота эвакуационного выхода № 4 в свету менее 1,9 м (п. 6.16 СНиП 21-01-97*);

10. Отсутствует предусмотренная по проекту дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки (новый корпус) (пп. д. п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);

11. В лестничной клетке нового корпуса на высоте менее 2,2 м от уровня пола установлены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен (п. 6.32* СНиП 21-01-97*);

12. Из обеденного зала столовой, при размещении более 50 человек, отсутствует второй эвакуационный выход (п. 6.12* СНиП 21-01-97*);

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по части 4 статьи 20.4 КоАП РФ

т.е. совершил(а) административные правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частями 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП РФ.

Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов и т.д.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

При рассмотрении материалов дела установлено, что наличие события административного правонарушения имеет место, обстоятельств, исключаящих, производство по делу об административном правонарушении предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ не имеется.

По ходатайству директора Батыршина Азата Рафаиловича рассмотрение дела об административных правонарушениях назначено в этот же день «29» мая 2017 г.

Из объяснения директора Батыршина Азата Рафаиловича установлено, что указанные в протоколе об административном правонарушении нарушения требований пожарной безопасности признаются и находятся в процессе устранения.

Заслушав директора Батыршина Азата Рафаиловича, изучив и оценив материалы дела, считаю, что его(её) виновность подтверждается совокупностью доказательств: протоколами об административных правонарушениях от «29» мая 2017 г. № 642, 643, 644, актом проверки от «29» мая 2017 г. № 348, и другими материалами дела.

Таким образом, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 44 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан Батыршин Азат Рафаилович

(должность, ф.и.о.)

совершил(а) административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частями 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП РФ. При таких обстоятельствах привлечение директора Батыршина Азата Рафаиловича к административной ответственности нахожу обоснованным в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением им (ей) требований пожарной безопасности (своих служебных обязанностей).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, п.1 ч.1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ:

смягчающие ответственность обстоятельства – совершение административного правонарушения впервые, частичное устранение нарушений требований пожарной безопасности;

отягчающие ответственность обстоятельства – отсутствуют.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, если имеются)

ПОСТАНОВИЛ:

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 44 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан Батыршина Азата Рафаиловича

(должность, если должностное лицо, ф., и., о.)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью(ями) 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности. В связи с тем, что правонарушения совершены по нескольким частям статьи 20.4 КоАП РФ, учитывая статью 4.4 КоАП РФ наказание назначить в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания, чем по части 4 статьи 20.4 КоАП РФ.

Привлечь Батыршина Азата Рафаиловича к административной ответственности в виде
(ф.и.о.)

штраф на сумму 15000 (пятнадцать тысяч) рублей

(указывается вид наказания: предупреждение или административный штраф на сумму рублей (указать прописью))

Объявить гр. Батыршину А.Р., что настоящее постановление может быть обжаловано в
(фамилия и инициалы)

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу органа ГПН либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Указанный срок может быть восстановлен по ходатайству привлекаемого лица в случае его пропуска по уважительным причинам.

Разъяснить гр. Батыршину А.Р., что при неуплате суммы штрафа в течение 60 дней со дня
(ф., и., о.,)

вступления настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки (до одного месяца) или срока рассрочки (до трех месяцев) уплаты штрафа, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ и отсутствия документа, подтверждающего уплату штрафа в органе ГПН, штраф будет взыскан в принудительном порядке службой судебных приставов.

Кроме того, при несвоевременной уплате штрафа составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающем наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. (Извлечение из ч. 1, 5 ст.32.2; ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)

Должностное лицо, вынесшее постановление



М.П.

Копию постановления получил(а) «29» 06 20__ г.

(подпись)

Дата вступления в законную силу «__» __ 20__ г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа): УФК по РБ (Главное управление МЧС России по РБ) ИНН получателя: 0278106433 ; КПП 027801001;

№ Р/С 40101810100000010001 в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России, БИК : 048073001, код налога 177 1 16 27000 01 6000 140, ОКТМО 80219825000

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № _____ от «__» __ 201__ г. исполнено: «__» __ 201__ г.

Отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа: _____¹

Постановление направлено для принудительного исполнения: «__» __ 20__ г. Исх. №

Дата вступления настоящего постановления в законную силу - «__» __ 201__ г.¹

¹ Заполняется при направлении в службу судебных приставов

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки...

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель.

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Уфа

(место составления)

“ 29 ” мая 20 17 г.

(дата составления)

16 час. 00 мин.

(время составления)

Предписание № 348/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению школа № 44

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору от 25.04.2017г. № 348, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «23» мая 2017 года по 16 ч. 00 мин. «29» мая 2017 года проведена проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Митусовым Семёном Александровичем комплекс зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 44 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 171.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Батыршиным Азатом Рафаиловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97*);	п. 8.11 СНиП 21-01-97* В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок,	25.05.2018	
2.	Не проводится проверка испытания на водоотдачу	п. 55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	25.05.2018	

	внутреннего противопожарного водопровода (п. 6.1.* СНИП 2.04.01-85*. п. 55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);	Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.		
3.	На дверях складских помещений и венткамер отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	25.05.2018	
4.	Заполнение ограждающих конструкций выхода в чердачное помещение (дверь) не соответствуют требованиям. При этом, конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах подлежат подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности в форме обязательной сертификации (п. 7.20 СНИП 21-01-97*, пункт 3 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	п. 7.20 СНИП 21-01-97* Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов. Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с применением материалов групп горючести не ниже Г3, защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм. Двери тамбур-шлюзов, двери, ворота и люки в противопожарных преградах со стороны помещений, в которых не применяются и не хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается выполнять из материалов группы горючести Г3 толщиной не менее 40 мм и без пустот. пункт 3 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.	25.05.2018	
5.	В поэтажных коридорах 1,2,3,4 этажей здания на путях эвакуации для отделки пола используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, Таблица № 28 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации» Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Таблица № 28 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации» Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	25.05.2018	

	безопасности»);	Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.		
6.	В помещение инвентаря (спортзал), каб. № 31, спортивных залах, помещении зам. директора по АХЧ (цоколь) отсутствуют дымовые пожарные извещатели (п. А.4 Приложение А СП 5.13130.2009);	п. А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. п. 4 НПБ 110-03 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.	25.05.2018	
7.	Во всех помещениях, кроме поэтажных коридоров установлены тепловые пожарные извещатели вместо дымовых (неисправны) (пункт А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03);	пункт А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14—19, 26—29, 32—38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. п. 3 НПБ 110-03 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14- 19, 26- 29, 32- 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.	25.05.2018	
8.	Помещения книгохранилища и библиотеки с хранением книг на стеллажах в неограниченном количестве не выделено ограждающими конструкциями с	п. 7.4 СНИП 21-01-97* Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	25.05.2018	

	<p>нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (деревянные двери) (п. 7.4 СНиП 21-01-97*, пункт 1 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");</p>	<p>преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>пункт 1 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>		
9.	<p>Высота эвакуационного выхода № 4 в свету менее 1,9 м (п. 6.16 СНиП 21-01-97*);</p>	<p>п. 6.16 СНиП 21-01-97*</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>	25.05.2018	
10.	<p>Отсутствует предусмотренная по проекту дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки (новый корпус) (пп. д. п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);</p>	<p>пп. д. п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p>	25.05.2018	
11.	<p>В лестничной клетке нового корпуса на высоте менее 2,2 м от уровня пола установлены радиаторы отопления выступающие из плоскости стен (п. 6.32* СНиП 21-01-97*);</p>	<p>п. 6.32* СНиП 21-01-97*</p> <p>В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.</p>	25.05.2018	
12.	<p>Из обеденного зала столовой, при размещении более 50 человек, отсутствует второй</p>	<p>п. 6.12* СНиП 21-01-97*</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для</p>	25.05.2018	

<p>эвакуационный выход (п. 6.12* СНиП 21-01-97*);</p>	<p>одновременного пребывания более 10 чел., помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.; помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м²; открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м²— для помещений категорий А и Б и более 400 м² — для помещений других категорий.</p>	
---	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Митусов С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«29» 05 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» 05 20 17 г.

Дефектор А. Р. Баторшин
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.