СОГЛАСОВАНО
Председатель РОО «Председатель РОО «Центр правовой защиты и гражданских инициатив РБ»
_____ Алимбеков М. М..
«20» 01 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ «Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 1»
_____ Р. М. Камалов
«20» 01 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ____

1. Общие сведения об объекте
сведения об организации, расположенной на объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1»
1.2. Адрес объекта 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебное здание: школа 4 этажа – 17929,2 кв.м,
- земельный участок – 15 229 кв.м.
1.4. Год постройки основного здания 2019 г., последнего капитального ремонта 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1 / ГБОУ «РПМГ № 1».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, Советский район, ул. Революционная, д. 171
1.8. Основание для пользования объектом – безвозмездная аренда
1.9. Форма собственности – государственная,
1.10. Территориальная принадлежность -- республиканская,
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 7-18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 1900 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствие	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г.	Отсутствие	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования и науки РБ
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Наличие	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, частично дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: сменное кресло-коляска; поручни; раздвижные двери; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	Наличие Наличие Наличие Отсутствие Наличие	Не требуется
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам	наличие	Не требуется

	предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		

4.Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Наличие	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствие	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	10	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 4 квартале 2025 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствие	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Наличие	введение новой штатной единицы не запланирована, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для	**10**	Продолжить повышение квалификации педработников

	дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)		
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих образование.	**19 с ОВЗ**	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	**19**	Интернат предназначен для детей с особенностями развития
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Наличие	Адаптация сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2019г.

5. Состояние доступности объекта

5.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) –
Автобус 21, 51а, 266,
Маршрутное такси №№ 220,224,230, 270
Троллейбус № 21
Остановка «Айская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
5.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
5.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
5.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин
5.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - да
5.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
5.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
5.2.6 Перепады высоты на пути: есть

5.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания) *
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	**А**

* - указывается один из вариантов: «А»-доступность всех зон и помещений-универсальная; «Б»-доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ»-доступность условная; «ВНД»- временно недоступно

5.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

5.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект частично доступен для следующих категорий людей с инвалидностью:передвигающихся на креслах-колясках, доступен полностью для людей с нарушениями слуха,с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и нарушениями умственного развития.
Рекомендовано: Продолжить адаптацию объекта для полной доступности по мере финансирования.

6. Управленческое решение

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

6.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____
_____

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

6.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **дата** _____
_____
(наименование сайта, портала)

7. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» 01 2025 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «15» 01 2025 г.

3. Решения Комиссии – от «–» – 2025 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ «РПМГ № 1»
_____ Р. М. Камалов
«15» _____ 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1»
1.2. Адрес объекта 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебное здание: школа 4 этажа – 17929,2 кв.м,
- земельный участок – 15 229 кв.м.
1.4. Год постройки основного здания 2019 г., последнего капитального ремонта 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1» / ГБОУ «РПМГ № 1».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, Советский район, ул. Революционная, д. 171
1.8. Основание для пользования объектом – безвозмездная аренда
1.9. Форма собственности – государственная,
1.10. Территориальная принадлежность – республиканская,
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности *образование*
2.2 Виды оказываемых услуг *образовательные*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети 7-17 лет*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети с нарушением зрения, слуха, осанки*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *1416*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус 21, 51а, 266,
Маршрутное такси №№ 220,224,230, 270
Троллейбус № 21
Остановка «Айская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути:*есть*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *
с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**А**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**А**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**А**
4	с нарушениями зрения	**А**
5	с нарушениями слуха	**А**
6	с нарушениями умственного развития	**А**

* - указывается один из вариантов: **«А»**-доступность всех зон и помещений-универсальная; **«Б»**-доступны специально выделенные участки и помещения; **«ДУ»**-доступность условная; **«ВНД»**- временно недоступно

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ «РПМГ № 1»
_____ Р. М. Камалов
«15» 01 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

город Уфа «15» 01 2025 г.
Наименование МР/ГО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1»
1.2. Адрес объекта 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебное здание: школа 4 этажа – 17929,2 кв.м,
- земельный участок – 15 229 кв.м.
1.4. Год постройки основного здания 2019 г., последнего капитального ремонта 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1 / ГБОУ «РПМГ № 1».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, Советский район, ул. Революционная, д. 171
1.8. Основание для пользования объектом – безвозмездная аренда
1.9. Форма собственности – государственная,
1.10. Территориальная принадлежность – республиканская,
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *Образование*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус 21, 51а, 266,
Маршрутное такси №№ 220,224,230, 270
Троллейбус № 21
Остановка «Айская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути:*есть*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания) *
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	А
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А»**-доступность всех зон и помещений-универсальная; **«Б»**-доступны специально выделенные участки и помещения; **«ДУ»**-доступность условная; **«ВНД»**- временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-В**		
2	Вход (входы) в здание	**ДП-В**		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-В**		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-В**		
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-В**		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-В**		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-В**		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект полностью доступен для всех категорий людей с инвалидностью: передвигающихся на креслах-колясках, доступен полностью для людей с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и нарушениями умственного развития.

Рекомендовано: Продолжить адаптацию объекта для полной доступности по мере финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации _____*доступно все инвалидам*_____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
_____https://www.rpmg1.ru_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — на 2 л.
2. Входа (входов) в здание — на 2 л.
3. Путей движения в здании — на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте — на — л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ — на — л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы директор ГБОУ «РПМГ №1» Камалов Р.М.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директор по безопасности Баймурзин И.Р.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по АХЧ Манайчев Ю.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель РОО «Центр правовой защиты и гражданских инициатив РБ» Алимбеков М. М.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Эксперт по доступной среде РОО «СоДействие» Бергалина А.Ш.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

— —
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

— —
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение №1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 01 2025 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ «РПМГ № 1» ,450005, РБ, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	–	–	Частично соответствует	все	– Установить указатели движения по территории	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	–	–	Не приспособлено	Все	– установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов – устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения, Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия. Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка. – Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	–	–	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	–	–	-	-		

1.5	Автостоянка и парковка	Нет	–	–	Соответствует	Все	– Обновлять по мере необходимости	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	**ДПВ**	–	–	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:обозначить пути движения контрастной маркировкой и указателями движения

Приложение №2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 01 2025 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУ «РПМГ № 1» ,450005, РБ, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	–	–	–	Все		
2.2	Пандус (наружный)	Есть	–	–	Соответствует	все	- устройство навеса над пандусом	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	–	–	Соответствует	все	–	-
2.4	Дверь (входная)	есть	–	–	Соответствует	все	- отрегулировать доводчик (задержка не менее 5 сек)	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	–	–	Частично приспособлено	все	– устройство противоскользящего покрытия	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДПВ**	–	–	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: устранить мелкие недочеты

Приложение №3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 01 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ «РПМГ № 1» ,450005, РБ, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ наплане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	–	–	Соответствует	все	–	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	–	–	Соответствует	все	–	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	–	–	–	–	–	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	–	–	Не приспособлено	все	– приобретение лестничного подъемника	Закупка оборудования
3.5	Дверь	есть	–	–	Соответствует	все	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	–	–	Соответствует	все	- устройство небольших скатов или съемных аппарелей на порогах свыше 3 см. для возможности беспрепятственной эвакуации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Соответствует	все	–	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	**ДП-В**	–	–	Текущий ремонт, закупка оборудования

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить беспрепятственный доступ к месту оказания услуги

Приложение №4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 01 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ «РПМГ № 1» ,450005, РБ, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	–	–	Частично приспособлено	все	– установка переговорных устройств, таксофонов с возможным усилением звука и синхронной визуальной информацией (табло) в адаптированных функциональных кабинах. – закупка аппаратных средств для повышения эффективности обслуживания инвалидов и МГН	Текущий ремонт, закупка оборудования, Индивидуальные решения
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	–	–	Частично приспособлено	все	– размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках в непосредственной близости от них – установка специальных мест для МГН – установка тактильных направляющих – установка информационных	Текущий ремонт, закупка оборудования

							указателей	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	–	–	–	–	–	–
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	–	–	–	–	–	–
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	–	–	–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	–	Закупка специализированного оборудования для улучшения качества обслуживания людей с инвалидностью

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	**ДЧ-В**	–	–	Текущий ремонт, закупка оборудования, индивидуальные решения

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключениюприобретение оборудования и специализированной мебели

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 01 2025 г.

Приложение №4 (II)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	–	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	–	–	–	–

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению:_____

Приложение №5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 01 2025 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ «РПМГ № 1» ,450005, РБ, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	–	–	Соответствует	все	-	-
5.2	Душевая комната	Есть	–	–	Соответствует	–	–	–
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	–	–	Соответствует	все	– з	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Соответствует	-	-	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-В**	–	–	Реконструкция, капитальный ремонт, закупка оборудования

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: соответствует

Приложение №6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 01 2025 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУ «РПМГ № 1» ,450005, РБ, город Уфа, Советский район, улица Революционная, д. 171

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	–	–	Частично приспособлено	все	Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха))	Закупка оборудования
6.2	Акустические средства	есть	–		Частично приспособлено	все	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)	Закупка оборудования
6.3	Тактильные средства	есть	–	–	Частично приспособлено	все	Установка тактильных средств (Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.)) - для обозначения целевых кабинетов и служебных помещений - установка специальных тактильных табличек на путях движения (обозначение лестничных клеток, кнопок вызова персонала, электрощитовой, комнаты медицинской помощи) – установка тактильных мнемосхем на каждый этаж для обозначения мест расположения целевых кабинетов	Закупка оборудования

	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	**ВНД**	–	–	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:обеспечить информационную доступность